

Prüfbescheinigung

Nr.: 2514/6340


Regensburg, 24. Mai 2006

Hiermit bestätigen wir, dass der

Lasttrennschalter 5TE1 410

bei Reihenschaltung aller vier Pole zum Schalten von Strömen ohne Induktivität oder Kapazität im Kreis bis zu einer Höhe von 30 A bei Gleichspannung bis 750 V geeignet ist.

Siemens Aktiengesellschaft



Dr. Hoffmann



Lösche

Geschäftsgebiet Electrical Installation Technology

Briefadresse: Siemens AG
CP EL 3

Postfach 10 09 53
93009 Regensburg

Name:
Biller
Hausadresse:
Siemensstraße 10
93055 Regensburg

Leitung: Godehardt Schneider

Telefon (0941) 790 - 01
Durchwahl 2565
Fax (0941) 790 - 2956

Siemens Aktiengesellschaft - Vorsitzender des Aufsichtsrats: Heinrich v. Pierer - Vorstand: Klaus Kleinfeld, Vorsitzender Johannes Feldmayer, Thomas Ganswindt, Joe Kaeser, Edward G. Krubasik, Rudi Lamprecht, Eduardo Montes, Jürgen Radomski, Erich R. Reinhardt, Hermann Requardt, Uriel J. Sharef, Claus Weyrich, Klaus Wucherer
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München - Registergericht: Berlin-Charlottenburg, HRB 12300; München, HRB 6684
WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322